

## Bilag D

I det enkelte vandværks beredskabsplan skal være en komplet liste over vandværkets kapacitet (hvad er ydelsen under normale driftsforhold, og hvad er vandværkets maksimale ydelse). Rentvandsbeholderens rumfang skal også angives, ligesom det skal angives, hvor på ledningsnettet, der er placeret trykforøgere.

Vandværket skal løbende opdatere listen

## Vandværkets forsyningskapacitet

Betegnelse (angiv DGU-nr.)	Normal ydelse (m <sup>3</sup> /time)	Maksimale ydelse (m <sup>3</sup> /time)
DGU 156.87 Råvandspumpe	4,8	4,8
DGU 156.106 Råvandspumpe	16,5	16,5
DGU 156.202 Råvandspumpe	14	14
Filter 1	35	38
Filter 2	35	38
Filter 3		
Filter 4		
Samlet filterkapacitet	35	38
Rentvandspumpe 1	10	30
Rentvandspumpe 2	10	30
Rentvandspumpe 3	10	30
Rentvandspumpe		
Samlet udpumpningskapacitet <i>Angiv også hvor mange timer den maksimale ydelse kan holdes.</i>		

Betegnelse	Rumfang (m <sup>3</sup> )	Adresse
Rumfang rentvandsbeholder	128	
Trykforøger		Ingen
Trykforøger		-
Trykforøger		-